

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej 22
w Zawierciu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania :

1. Termomodernizacja przegród – kwalifikowane
poz 1.1.6 – w UWAGA ujęto zakres jako propozycja – proszę o sprecyzowanie.
2. Termomodernizacja przegród – kwalifikowane
poz 1.2.6 – nie określono grubości styropianu.
3. Termomodernizacja przegród – kwalifikowane
poz. 2.1.2 – ilość 0 – proszę o potwierdzenie.
4. Termomodernizacja przegród – niekwalifikowane
poz. 2.2.1 – wełna mineralna – brak określenia grubości.

Odpowiedzi :

Ad. 1

Podany przedmiar w ilości 2,676 m³ należy traktować w całości jako do wykonania.
Zamawiający przewiduje zamurowanie wszystkich okienek piwnicznych.

Ad. 2

Pozycja dotyczy izolacji sufitu klatki schodowej. Należy przyjąć styropian o grubości 10 cm.
Powierzchnię styropianu po nałożeniu kleju należy malować (nie pokrywać wyprawą tynkarską),

Ad. 3

Potwierdzam, że objętość rozbieranych elementów betonowych zbrojonych wynosi 0 m³,

Ad. 4

Pozycja dotyczy ułożenia szczelnego wełną mineralną przestrzeni między drewnianymi belkami stropowymi, jako bariera dźwiękochłonna. Do wyceny należy przyjąć grubość 8 cm.
Z uwagi na to, że pozycja dotyczy powierzchni podłogi mierzonej w świetle ścian równej 274,3 m², grubość docelową izolacji należy dopasować przestrzeni po usunięciu polepy zalegającej między belkami drewnianymi. Przestrzeń między belkami stropowymi należy wypełnić wełną mineralną o objętości: $274,31\text{m}^2 \cdot 0,08\text{m} = 21,95\text{m}^3$. W przypadku, kiedy powierzchnia między belkami wyniesie 192,02 m², to należy ułożyć wełnę mineralną grubości $192,02/21,95 = 0,11\text{m}$.

Własności wełny mineralnej: Współczynnik pochłaniania dźwięku dla grubości >10 cm– 1
Zgodność z normą EN 13162:2012 + A1 2015

Marcin Szczęrbinski
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewidencyjny SkK/2714/OWOK/09
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

Z up. DYREKTORA
mgr inż. Augustyn Hejnosz
Główny Specjalista
ds. Eksploatacyjno-Technicznych