


- LEGENDA:**
- przewody gazowe stalowe wew. inst. gazu
 - GAS — przewody gazowezew. inst. gazu
 - przewody gazowe przyłącza gazu wg odrębnego opracowania
 - — zawór kulowy
 - — filtr siatkowy
 - — zmiana rzędnej w dół
 - — zmiana rzędnej w górę
- UWAGA!**
1. Przed kotłem gazowym i kuchnią gazową należy zainstalować zawór odcinający oraz filtr siatkowy.
 2. Przewody gazowe prowadzone po elewacji izolacji ściany wyposażonej w co najmniej 2 kratki wentylacyjne.

		42-200 CZĘSTOCHOWA UL. WAZÓW 29a 42-284 HERBY UL. LUBLINIECKA 36 TEL./FAX. (34) 3725055 NIP 573-180-95-52				TEL./FAX. 730757103	
		Investor: Gmina Zawiercie 42-400 Zawiercie Ul. Leśna 2		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 42-400 Zawiercie Ul. Krzywa 3			
Temat: Projekt wykonawczy termomodernizacji instalacji c.o. i gazu dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aptecznej 14 w ramach zadania: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych"							
Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Apteczna 14 dz. nr 22/21, obr. Zawiercie, jedn. ewid. M. Zawiercie							
Tytuł rys.: INSTALACJA GAZU- RZUT PIĘTRA II							
Autor opracowania:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK		Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis			
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK		Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis			
Sprawdził:	mgr inż. Mateusz BULA		Nr uprawnień SLK/6781/PWBS/17	Podpis			
Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:	
1:100	06.2020	P-W	SANITARNA	8	A	20_080	
MODYFIKACJE/REWIZJE:							