

Zarządzenie nr 3/2022

Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

z dnia 12.01.2022 r.

w sprawie: wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości na podstawie pokontrolnego protokołu pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego z dnia 28.12.2021 r. oraz pokontrolnego protokołu badania sprawności technicznej instalacji hydrantowej z dnia 28.12.2021 r.

**-zarządzam-**

1. Wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości:

1.1 Budynek biurowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

Wymienić lampy oświetlenia awaryjnego 5 szt.

Doposażyć lampy oświetlenia awaryjnego 2 szt.

**Termin realizacji: 31.01.2022 r.**

**Odpowiedzialni: wykonanie – Inspektor ds. energetycznych.**

1.2 Budynek biurowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie

Wymienić zawory hydrantowe 2 szt.

Wymienić wąż zasilający hydrant

Zrobić próbę ciśnieniową węży hydrantowych 2 szt.

Oznakować: hydrant, przeciwpożarowy wyłącznik prądu i główny wyłącznik prądu

**Termin realizacji: 31.01.2022 r.**

**Odpowiedzialni: wykonanie – Inspektor ds. energetycznych.**

2. Nadzór nad wykonaniem poleceń powierzam: Głównemu Specjaliści ds. Eksploatacyjno-Technicznych oraz osobie świadczącej usługi w zakresie BHP w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu.

Dyrektor  
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu

mgr inż. Augustyn Hejnosz

DYREKTOR  
*Augustyn Hejnosz*

PRACOWNY

El: 30 200 2000