

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Krzywa 3
42-400 Zawiercie

Zawiercie, dn. 10.04.2017 r.

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Marszałkowskiej 34
w Zawierciu z dofinansowaniem z WFOŚiGW w Katowicach.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania :

1. Termomodernizacja przegród – niekwalifikowane
poz 2.2.1 – brak określenia grubości wełny – proszę o sprecyzowanie.
2. Termomodernizacja przegród – kwalifikowane
poz 1.1.15 – proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi wejściowe.
3. Termomodernizacja przegród – kwalifikowane
poz. 1.1.16 – proszę o określenie z jakiego materiału mają być wykonane bramy.

Odpowiedzi :

Ad. 1

Grubości izolacji znajdują się na rys. nr 12 PRZEKRÓJ A-A. Na tym rysunku jest szczegół z grubościami izolacji. Górną warstwę izolacji należy ułożyć między łątami o grubości 30x100 mm, tj. na wysokość łąty. Współczynnik przewodzenia ciepła dla wełny 0,041 W/m²*K i gęstości zgodnej z Opismem Technicznym.

Ad. 2

Drzwi wejściowe wykonane z profili aluminiowych o współczynniku 1,5 W/m²*K.

Ad. 3

Bramy mają być wykonane z drewna.

Marcin Szczerbiński
Uprawniony w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewidencyjny SLK/2714/DWOK/02
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3

INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych

Anna GRUSZCZYŃSKA

Główny Specjalista
ds. Eksploatacyjno-Technicznych

mgr inż. Augustyn Hejrosz

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Wyszomirski