

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„wymianę stolarki okiennej drewnianej typowej i nietypowej na stolarkę okienną z PCV w kolorze białym, z okuciem obwiedniowym, z szybą zespoloną, profilem w systemie pięciokomorowym o głębokości minimum 70mm w mieszkaniach gminnych Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 i 2 w Zawierciu w 2014 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót (zgodnie z zał. nr 8 i nr 9)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytanie :

1. Które okna mają być ze szprosami ? Proszę o zamieszczenie schematów okien z zaznaczonymi szprosami tylko wtedy możliwa będzie dokładna wycena.
2. Czy szprosy mają być międzyszybowe ?
3. Czy wszystkie okna przewidziane do wymiany są prostokątne ?
4. Okna wyszczególnione w przedmiarze w pozycji 5, 6, 7, należy wykonać jako dwuskrzydłowe, jedno skrzydło rozwierne, drugie uchylno-rozwierne – proszę o potwierdzenie.
5. W specyfikacji technicznej jest zapis : skrzydła szklone szkłem zespolonym. Współczynnik przenikania ciepła $k \leq 1,1$. Współczynnik ten dotyczy szyby – proszę o potwierdzenie.
6. W specyfikacji technicznej jest zapis : dostawa i wstawienie nowych okien wg. uzgodnionych wzorów – o jakie wzory chodzi ? – proszę o zamieszczenie schematów okien przewidzianych do wymiany.

informujemy :

- Ad. 1 i 2. W przedstawionych oknach do wyceny szprosy nie występują
Ad. 3 Wszystkie okna mają kształt kwadratu lub prostokąta.
Ad. 4. W pozycji 5, 6 występują okna dwuskrzydłowe, w pozycji 7 występują okna dwu i trzyskrzydłowe.
Ad. 5 Współczynnik przenikania ciepła - k dotyczy szyby.
Ad. 6 Wszystkie okna przeznaczone do wymiany mają wyglądem przypominać okna już istniejące i z tym samym podziałem na kwatery.

INSPEKTOR
d/s Zamówień Publicznych

M
Małgorzata Fujak

Gabriel Marcinkowski Główny Specjalista
Uprawniony w specjalności Eksploatacyjno-Technicznych
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewidencyjny 35/91
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
42-400 Zawiercie, ul. Krzywa 3
A mgr inż. Augustyn Hejnosz

DYREKTOR

G
mgr inż. Grzegorz Wyszomirski