

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
„ wymianę stolarki okiennej drewnianej typowej i nietypowej na stolarkę okienną z PCV w kolorze białym, z okuciem obwiedniowym, z szybą zespoloną, profilem w systemie pięciokomorowym o głębokości minimum 70mm w mieszkaniach gminnych Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 i 2 w Zawierciu w 2014 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót (zgodnie z zał. nr 8 i nr 9) - II

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu Oferenta/Wykonawcy, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników przetargu nieograniczonego na „ Wymianę stolarki okiennej drewnianej typowej i nietypowej na stolarkę okienną z PCV w kolorze białym, z okuciem obwiedniowym, z szybą zespoloną, profilem w systemie pięciokomorowym o głębokości minimum 70mm w mieszkaniach gminnych Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 i 2 w Zawierciu w 2014 r. zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną i przedmiarem robót (zgodnie z zał. nr 8 i nr 9)(...)\*

1. Czy w stosunku do nawiewników okiennych określonych w punkcie 3.2 Załącznika nr 8 – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( str. 2 ), Zamawiający wymaga zastosowania określonego typu nawiewników, np. ciśnieniowych lub higrosterowanych ?
2. Czy w stosunku do ww. nawiewników, Zamawiający wymaga by nawiewniki te spełniały wymagania zarówno dla wentylacji grawitacyjnej, jak i mechanicznej zgodnie z normą techniczną PN-83/B-03430:Az3 ? Czy Zamawiający wymaga przedstawienia Aprobat Technicznych poświadczających spełnienie wymagań nawiewnika dla określonego rodzaju wentylacji ?

#### Uzasadnienie

Pytający wskazuje, że zgodnie z normą techniczną PN-83/B03430 ze zm. nawiewniki montowane w oknach powinny spełnić określone wymagania dotyczące przepływów zależnie od rodzaju zastosowanej wentylacji. Zamawiający w dokumentacji dotyczącej przetargu nie wskazał, czy wymaga określonego rodzaju nawiewników. W związku z powyższym Oferent/Wykonawca wskazuje, że zasadnym w jego opinii będzie jednoznaczne określenie wymagań dotyczących nawiewników oraz przedstawienia dokumentacji poświadczającej spełnienie wymagań.

#### **Zgodnie z art. 38 ust. 1 w/w ustawy Pzp** **Zamawiający udziela odpowiedzi :**

- Ad. 1 Do wyceny należy przyjąć nawiewniki ciśnieniowe.  
Ad. 2. Do wycenionych nawiewników należy dołączyć Aprobatę Techniczną.

INSPEKTOR  
d/s Zamówień Publicznych  
*M*  
Małgorzata Fujak

Gabriel Marcinkowski  
Uprawniony w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej  
Nr ewidencyjny 35/91  
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
42-400 Zawiercie, ul. Krzyw...

DYREKTOR  
mgr inż. Grzegorz Wyszomirski