



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
MISTRZ DARIUSZ PARDELA
42-400 ZAWIERCIE UL BOCZNA 16
UPRAWNIENIA NR 111/07

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH
Dariusz Pardela
42-400 Zawiercie; ul. Boczna 16
Nr rej. 12633/2006r.
☎ 0 600 221 218

TEL 600 221 218

OPINIA NR 356/2014

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami – w budynku będącym w zarządzie:

ZAWIERCIE UL. APTECZNA 16

została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje (art. 62 Ust. 6 pkt. 1) n/w Ustawy
mistrza kominiarskiego **DARIUSZ PARDELA**

w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTĘPUJE:

Kominy nad dachem m do remontu .

Przewody kominowe są nieszczelne na całej długości .Należy dokonać uszczelnienia przewodów kominowych na całej długości .

Przewody kominowe nie są proste tylko krzywe .

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę o Prawie Budowlanym (Dz. U. Nr 38, poz. 229 z dnia 30.VI.1974 r.)

Ustawę o Ochronie p. poż. (Dz. U. Nr 81 , poz. 351 z dnia 11.IX.1991r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy . Opinię sporządzono w ...2...egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

Potwierdzenie odbioru opinii :

dniu 28.07.2014 podpis.....

Opiniodawca
uprawniony mistrz kominiarski

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń ogrzewczo kominowych

MISTRZ KOMINIARSKI
Pardela Dariusz
☎ 0 600 221 218