



**ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH**  
**MISTRZ DARIUSZ PARDELA**  
**42- 400 ZAWIERCIE UL BOCZNA 16**  
**UPRAWNIENIA NR 111/07**

**ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH**  
**Dariusz Pardela**  
42-400 Zawiercie; ul. Boczna 16  
Nr rej. 12633/2006r.  
☎ 0\*600 221 218

**TEL 600 221 218**

**OPINIA NR 358/2014**

Kontrola polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych łącznie z urządzeniami mającymi bezpośredni związek z kominami – w budynku będącym w zarządzie:

**ZAWIERCIE UL. STARY RYNEK 10** została przeprowadzona przez posiadającego wymagane kwalifikacje (art. 62 Ust. 6 pkt. 1) n/w Ustawy

mistrza kominiarskiego

**DARIUSZ PARDELA**

w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami oraz stosownie do wydanych przepisów szczegółowych i przedmiotowych norm technicznych w zakresie budownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

**W WYNIKU KONTROLI STWIERDZONO, CO NASTĘPUJE:**

*Kominy nad dachem m do remontu .*

*Przewody kominowe są nieszczelne na całej długości .*

*Należy dokonać uszczelnienia przewodów kominowych na całej długości .*

*Przewody kominowe nie są proste tylko krzywe .*

*Odprowadzenie dymu i wentylacji z urządzeń grzewczych z mieszkań odbywa się wspólnymi kanałami a różnica w odległości podłączeń pieców na jednym poziomie .W celu zapewnienia bezpiecznego odprowadzenia spalin należy wykonać remont kominów zgodnie z obowiązującymi przepisami w taki sposób aby do każdego urządzenia grzewczego przynależał indywidualny kanał. Ze względu na niewystarczającą ilość kanałów dymowych i wentylacyjnych do obsługi indywidualnej pieców grzewczych na paliwo stałe należy dokonać dobudowy przewodów dymowych Obecnie nie ma gwarancji na prawidłowe odprowadzenie spalin a tym samym bezpieczne użytkowanie.*

Opinię sporządzono w oparciu o : Ustawę o Prawie Budowlanym ( Dz. U. Nr 38, poz. 229 z dnia 30.VI.1974 r. )

Ustawę o Ochronie p. poż. (Dz. U. Nr 81 , poz. 351 z dnia 11.IX.1991r. ) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy . Opinię sporządzono w ...2....egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:

Potwierdzenie odbioru opinii :

dniu 28.07. 2014 podpis.....

Opiniodawca  
uprawniony mistrz kominiarski

**MISTRZ KOMINIARSKI**  
**Pardela Dariusz**  
☎ 0\*600 221 218

Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń ogrzewczo kominowych