

Zawiercie, dn. 19.10.2017 r.

ZARZĄDZENIE NR^{20/2017}
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu
z dnia 19 października 2017 r.

Na podstawie NAKAZU Nr 040266-5317-KO52-Nk01/17 z dnia 17.10.2017 r. Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Zawierciu w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości:

- zarządzam -

1. Stosować bezpieczny sposób zasilania elektronarzędzi i urządzeń elektrycznych używanych podczas prac remontowych na mieszkaniach wolnostojących. Zasilanie należy wykonać z gniazda z bolcem zamontowanego w rozdzielni budynku z obwodu administracyjnego za licznikiem. Gniazdo ma być zamontowane przez elektryka z ADM I, ADM II lub Serwisu Eksploatacyjnego z potwierdzonym protokołem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Termin realizacji: natychmiast.
Odpowiedzialni: elektrycy ADM I, ADM II oraz Serwisu Eksploatacyjnego
2. Elektronarzędzia używane do remontu muszą posiadać deklarację zgodności CE i aktualny przegląd potwierdzony w książce przeglądów elektronarzędzi.
Termin realizacji: natychmiast.
Odpowiedzialni: Kierownicy ADM I, ADM II oraz Działu Wykonawstwa Własnego
3. Bezpośrednie dostarczenie energii elektrycznej do remontowanego mieszkania na czas remontu należy wykonać sprawdzonymi przedłużaczami bębnowymi z deklaracją zgodności CE, podwieszonymi na ścianach budynku.
Termin realizacji: natychmiast.
Odpowiedzialni: pracownicy Działu Wykonawstwa Własnego, prowadzący prace remontowe.
4. W przypadku naruszenia przepisów BHP w stosunku do winnych zaniedbań zostanie zastosowany art. 100 §2 ppkt. 3 i art. 283 Kodeksu Pracy .

Nadzór nad wykonaniem poleceń powierzam : St. inspektorowi ds. BHP

Otrzymują :

DE

NBR

EA1

EA II

EWW

EL

ESE

DYREKTOR

mgr inż. Grzegorz Wyszomirski

ADWOKAT

Piotr Kowalski